



PLANTA DO TÉRREO
ESC: 1/100



PLANTA DE COBERTA
ESC: 1/100


COIFAS				
01	EQUIPAMENTO: COIFA LAVADORA VAZÃO: 14.515 m³/h POTÊNCIA DA BOMBA: 0,75 CV DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 5,60 m LARGURA: 1,80 m PESO: 468 kg EXAUSTOR: EXAUSTOR BLINDADO VAZÃO: 16.800 m³/h	PRESSÃO: 17 mmca	ALTURA: 0,50 m	01
02	EQUIPAMENTO: COIFA LAVADORA VAZÃO: 10.368 m³/h POTÊNCIA DA BOMBA: 0,75 CV DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 4,00 m LARGURA: 0,90 m PESO: 458 kg EXAUSTOR: EXAUSTOR BLINDADO VAZÃO: 11.400 m³/h	PRESSÃO: 17 mmca	ALTURA: 0,50 m	01
03	EQUIPAMENTO: COIFA LAVADORA VAZÃO: 6.177 m³/h POTÊNCIA DA BOMBA: 0,75 CV DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 4,00 m LARGURA: 1,30 m PESO: 358 kg EXAUSTOR: EXAUSTOR BLINDADO VAZÃO: 6.300 m³/h	PRESSÃO: 17 mmca	ALTURA: 0,50 m	02
04	EQUIPAMENTO: COIFA PARA FORMO VAZÃO: 1.100 m³/h POTÊNCIA DA BOMBA: 0,75 CV DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 1,00 m LARGURA: 1,00 m PESO: 368 kg EXAUSTOR: EXAUSTOR BLINDADO VAZÃO: 1.200 m³/h	PRESSÃO: 14 mmca	ALTURA: 0,50 m	04

EXAUSTOR			
01	Exaustor axial		01
	Tensão (V): 127 / 220 Potência (HP): 1 / 20 Pressão (mmH ₂ O): 28 Corrente (A): 0,8 / 0,45 Vazão (m³/min): 16 Ruído (dBA): 70 Diâmetro (mm): 200 Largura (mm): 160		
GRELHAS			
01	GRELHA AT VAT DE 165 X 225 mm TROX OU SIMILAR		04
02	GRELHA AT VAT DE 225 X 225 mm TROX OU SIMILAR		01
03	GRELHA AT VAT DE 225 X 525 mm TROX OU SIMILAR		02



SEÇÃO 01
ESC: 1/100

COIFA - 05 a 08



LEGENDA				
DUTO FLEX				
DUTO DE INSUFLAMENTO				
DUTO DE RENOVAÇÃO				
DUTO DE EXAUSTÃO				

01	REVISÃO CONFORME RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	10/05/2019	GEORGE BEZERRA	LUCAS AMORIM	
00	EMISSIONAL INICIAL	29/03/2019	GEORGE BEZERRA	LUCAS AMORIM	
REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	AUTOR(ES) DO PROJETO	DESENHISTA(S)	

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO/ CARIMBO:

ESPAÇO PARA CÁLCULO DE ÁREA:		
TERRENO		PAVIMENTADA
CONSTRUÍDA		COBERTA
PERÍMETRO DO TERRENO		

PROPRIETÁRIO: SESC PARÁ

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO: GEORGE MAGNO BEZERRA PEIXOTO - CREA 020340337-1

PROJETO EXECUTIVO DE EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO	
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES DO SESC/PA EM BELÉM	
ENDEREÇO DA OBRA: AV. SENADOR LEMOS, N°2056 - TELÉGRAFO BELÉM - PA	

DESENHO: LUCAS AMORIM

CLIENTE:



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARÁ

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: PLANTA BAIXA - ESQUEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO

CODIFICAÇÃO DO ARQUIVO: 01.PE.EXV.2019.05

ESCALA: INDICADA

Nº DA PRANCHA:

EXV 01/01

ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.